RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Préfecture des Vosges

Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation Territoriale des Vosges

Service Veille et Sécurité Sanitaire et Environnementale des Vosges

Affaire suivie par : Christophe LANGEVIN
Téléphone : 03 83 39 30 30
Courriel : ARS-GRANDEST-DT88-VSSE@ars.sante.fr

Epinal, le 30 juillet 2025

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE ESSEGNEY

RUE CLERCS

88130 ESSEGNEY

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EPINAL

Prélèvement : 00190142
Unité de gestion : 1058 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EPINAL
Installation : 001263 ESSEGNEY (UDI)
Point de surveillance : 0000000899 RESEAU ESSEGNEY
Commune : ESSEGNEY
Localisation exacte : 6BIS RUE DERRIERE LES PETITS JARDINS ROBINET CUISINE

Prélevé le : vendredi 25 juillet 2025 à 10h07
par : EUROFINS, WIEDEMANN JULIEN
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Analyses effectuées par : EUROFINS HYDROLOGIE EST 5401
Type de l'analyse : D1D2 Référence laboratoire : 25M066172-002

Commentaires

Résultats d'analyses		Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats	*inférieure*	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX					
Nickel	4,1 µg/L		20,00		
Cuivre	0,246 mg/L		2,00		1,00
Plomb	0,8 µg/L		10,00		

Conclusion sanitaire sur l'ensemble des résultats

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité réglementaires en vigueur (limites et références) pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les teneurs en métaux ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Grand Est et par délégation
La Déléguée territoriale



Cécile AUBREGE-GUYOT